


KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	
KÄYNTTILLA	
OHJAUS	
SÄÄTÖ	
MITTAUS	
DI	
DI	
AO	
AO	
AI	

RYHMÄKESKUS (SU)



TOIMINTASELOSTUS:

Ilmämäärää ja lämpötehoa ohjataan automaattisesti huoneilämpötilan, ulkoilämpötilan sekä oven avautumisen ja sulkeutumisen mukaan. Järjestelmä perustuu mikroprosessoriohjaukseen, joka on sijoitettu koteloon. Kaikki parametrit on syötetty ennakkoon, joten käyttöohotto on helppoa.

LAITE-TUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT ASETUSARVOT	TOIM.
KSK1	DVIVERHOPUHALLIN	AG4000E	IU
ADEAEB	ULKONEN OHJAIN	FRICD	IU
ADEAGD	LISÄOHJAUSKORTTI	FRICD	IU
ADEAR	HUONE SAADIN	FRICD	IU
TE	HUONEANTURI	FRICD	IU
UT	ULKANTURI	FRICD	IU
ZS	DVIKOSKETIN	FRICD	IU

Rev.	Date	Rev. not.	Sign.
A	00	CHANGES	JW

ALCO	Constn.	Drawn By	Examined By	Filename	Typ nr.
	MMU	OKA	XX	AG4000EAUTOLVI	
KEY ACCOUNT TEAM	Note	DB-partdescription			Scale
	X	AG4000E AUTOMAATTIOHJAUS TOIMINTAKAAVIO			Draw. nr. 10.3
	Date				Date 30/03/11
	Page nr.				Page nr. 1/2
	Cont. page nr.				Cont. page nr.