


KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	DI
KÄYNTTILLA	DI
OHJAUS	AO
SÄÄTÖ	AO
MITTAUS	AI

RYHMÄKESKUS (SU)



TOIMINTASELOSTUS:

Ilmämäärää ja lämpötehoa ohjataan automaattisesti huoneilämpötilan, ulkoilämpötilan sekä oven avautumisen ja sulkeutumisen mukaan. Järjestelmä perustuu mikroprosessoriohjaukseen, joka on sijoitettu koteloon. Kaikki parametrit on syötetty ennakkoon, joten käyttöohotto on helppoa.

LAITE-TUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT ASETUSARVOT	TOIM.
KSK1	DVIVERHOPUHALLIN	AGV4000W	IU
ADEAEB	ULKONEN OHJAIN	FRICD	IU
ADEAGD	LISÄOHJAJUSKORTTI	FRICD	IU
ADEAR	HUONE SÄÄDIN	FRICD	IU
TV10	MODTTOIVENTTIILI	FRICD TVV25+SD20	IU
JV10	SÄÄTÖVENTTIILI		IU
TE	HUONEANTURI	FRICD	IU
UT	ULKOANTURI	FRICD	IU
ZS	DVIKOSKETIN	FRICD	IU

Rev.	Date	Rev. no.	Sign.
A	00	CHANGES	JW

**ALDO**

KEY ACCOUNT TEAM

Const. No: **MMU** Draw by: **OKA** Examined by: **XX** File name: **AGV4000W AUTOL VI** Type nr.:  
 Note: **X** Scale:  
 Description: **AGV4000W AUTOMAATTIOHJAUS TOIMINTAKAAVIO**  
 Draw. nr.: **14.3**  
 Date: **30/03/11**  
 Page nr.: **1/2**  
 Cont. page nr.: